

Współczynnik przenikania ciepła U_k przegród z mostkami cieplnymi liniowymi (metoda uproszczona)

- $U_k = U_c + \Delta U$ – służy do obliczania:
 - mocy grzewczej
 - sezonowego zapotrzebowania na ciepło
 - porównanie z wymaganymi przepisami
- U_c – współczynnik przenikania ciepła przegrody
- ΔU – dodatek – wyrażający wpływ mostków termicznych

Rodzaj przegrody	ΔU [W/(m ² K)]
Ściany zewnętrzne pełne, stropy poddasza, stropodachy, strop nad piwnicami	0,00
Ściany zewnętrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi	0,05
Ściany zewnętrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz płytami balkonów lub loggii przenikającymi przez ścianę	0,15